

## QUADRO DEMANDA ELÉTRICA

VARA	Nº DE PONTOS	DEMANDA (W)	TOTAL
PONTE (V1)	18	2000	36000
2ª VARA (V2)	15	2000	30000
3ª VARA (V5)	16	2000	32000
4ª VARA (V8)	16	2000	32000
5ª VARA (V13)	16	2000	32000
6ª VARA (V18)	16	2000	32000
7ª VARA (V20)	16	2000	32000
TOMADAS	18	2000	36000
CABO TORRE	32	2000	48000

### NOTAS:

1 - PONTOS INSTALADOS EM 220V EXCETO OS PONTOS COM INDICAÇÃO DE 110V.

2 - CONSIDERAR QUE 60% DOS PONTOS SERÃO UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE.

## LEGENDA

	TOMADA PAREDE H=30cm
	CABO DE TORRE
	CANALETA DE ILUMINAÇÃO CÊNICA